



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಬಾಯ್ಲರುಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ನಂ.01, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು-570020.

Email: adbmysuru@gmail.com Website: <https://esuraksha.karnataka.gov.in>

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಾಸನಿಮೈ/ಬಿಎಲ್‌ಆರ್/ಸಿಎಫ್‌ಎನ್-59/2022-23

ದಿನಾಂಕ: 29-06-2022

ರವರಿಗೆ.

M/ Coromandel Sugars Ltd.,  
Makavalli, K.R. Pet-Taluk,  
Mandya-Dist.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ **KTK-4720** ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು.

\*\*\*\*\*


ದಿನಾಂಕ: **29-06-2022** ರಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿ/ಜಲ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸದರಿ ಬಾಯ್ಲರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: **28-06-2023** ರವರೆಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತಲುಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

1. ಈ ಬಾಯ್ಲರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿದ ಭೂಇ/1ನೇ ದರ್ಜೆ/2 ನೇ ದರ್ಜೆ/10 ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸದವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
2. ಬಾಯ್ಲರಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಮೃದು ನೀರನ್ನೇ (ಫೀಡ್ ವಾಟರ್) ಬಳಸಬೇಕು.
3. ಬಾಯ್ಲರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ಬ್ಲೋ-ಡೌನ್ ನೀಡಬೇಕು.
4. ಬಾಯ್ಲರಿನ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಲೆವೆಲ್ ಗೇಜು, ಅಟೋ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
5. ಬಾಯ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರೇಶರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಶರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಡೆಸಬಾರದು.
6. ಬಾಯ್ಲರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಯಾವುದೇ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು.
7. ಬಾಯ್ಲರಿನ ಫೈರ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸೈಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಬಾಯ್ಲರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ 15 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಮೂನೆ-ಜೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅನ್-ಲೈನ್ ಇ-ಸುರಕ್ಷತೆ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಅಡಕ: ನಮೂನೆ-VI ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

  
(ರವಿ ಟ)

ಬಾಯ್ಲರುಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

**FORM VI**

(Regulation 389)

**CERTIFICATE FOR USE OF A BOILER**


NO: 59 Dated : 29/06/2022  
GSC.NO : IS0FB0000069754 Dated : 17/06/2022  
Reg. No. of Boiler : KTK-4720 Type of Boiler : Water Tube  
Boiler Rating : 6798.4 sq\_Mts Place and year: Berlin Germany 1970  
of manufacture  
Maximum Continuous Evaporation : 140.0 TPH  
Name of the Owner : M/s Coromandel Sugars Ltd.  
Situation of Boiler : Makavalli 571426  
:  
Repairs :  
Remarks : RLA DONE, ALL ECONOMISER COILS  
Hydraulically Tested on 29/06/2022 to 137 Kg/Sq.cm(g)

I hereby certify that the above described boiler is permitted by me under the provisions of Section 7/8 of the Indian Boiler Act, (No. V of 1923), to be worked at a maximum pressure of 105 Kg/Sq.Cm(g) for the period from 29/06/2022 to 28/06/2023.

The loading of the 90 mm safety valve is not to exceed 105 Kg/Sq. Cm(g).

Fee Rs.28500 (Boiler)+43500 (SteamLine) Paid on 17/06/2022 at

Dated at This 29th day of June ,2022

  
Assistant Director of Boilers, Mysuru Division,  
**Asst. Director of Boilers**  
**Mysore Division, Mysore**

Open up for cleaning after every 16 Weeks. See on the reverse for the conditions and keep record.